

Pabianice 20.05.2024 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „renowacja kanałów sanitarnych metodą typu rękaw.”

Zamawiający działając na podstawie § 48 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi informuje, że wpłynęło zapytanie do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Przesyłamy poniżej treść zapytań oraz ich wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający wskazał, że dopuszcza wykonanie renowacji rękawem o module sprężystości krótkoterminowym nie mniejszym niż 21000 MPa. Chcielibyśmy zauważyć, że parametr ten narusza zasady konkurencyjności, bowiem ww. kryterium spełnia tylko jeden producent rękawa. Z tego względu wnosimy o modyfikację zapisu dotyczącego krótkoterminowego modułu sprężystości i dopuszczenie rękawa o minimalnie niższym module sprężystości, który po zainstalowaniu zagwarantuje uzyskanie sztywności odwodowej SN4, co korzystnie wpłynie na zachowanie równych warunków konkurencyjności, a tym samym zwiększy grono potencjalnych Wykonawców i atrakcyjność składanych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje proponowanej zmiany zapisu SWZ dotyczącego krótkoterminowego modułu sprężystości i dopuszczenie rękawa o minimalnie niższym module sprężystości.

W SWZ Rozdział I – opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że dopuszcza wykonanie renowacji rękawem o module sprężystości krótkoterminowym nie mniejszym niż 21000 MPa.

Zamawiający dysponuje wiedzą, że na rynku jest więcej niż tylko jeden producent rękawa spełniający wyżej wymienione kryterium.

Pytanie 2:

Oferent prosi o udostępnienie przez Zamawiającego pogładowej inspekcji TV kanałów przeznaczonych do renowacji w celu rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Materiały te Zamawiający przekaże w formie pliku na adres mailowy Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU
Rafał Kunka

SPECJALISTA
d/s ZAOPATRZENIA
mgr inż. Marek Luboński